


Колонка газовая водогрейная

WR 275 - K ...

WR 350 - K ...

WR 400 - K ...



ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА:

1. Закрыть газовый кран
2. Открыть окна
3. Не пользоваться электровыключателями
4. Погасить открытое пламя
5. Немедленно позвонить в газовое предприятие

Вблизи устройства не складировать и не использовать возгораемые материалы и жидкости.

- УСТАНОВКУ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ЛИЦЕНЗИЮ

- Надежная работа обеспечивается лишь при соблюдении данной инструкции по установке и инструкции по эксплуатации
- Данную инструкцию следует передать заказчику
- Специалист объяснит заказчику работу и обслуживание данного устройства
- Пользователь обязан регулярно проводить техход, чтобы обеспечить надежную и безопасную работу системы. При этом обслуживание может производить только специализированная организация, имеющая лицензию.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОБУСТРОЙСТВУ СИСТЕМЫ ОТВОДА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ ДЛЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЫМОХОДНОГО ТИПА

ПРОИЗВОДСТВА JUNKERS Bosch Gruppe (СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ И ПРАВИЛ УКРАИНЫ).



Обязательно прочитайте рекомендации перед использованием прибора. Следование им будет гарантией длительной безопасной эксплуатации нашего оборудования

Для безопасной работы теплотехнического газопотребляющего оборудования (отопительные одно- и двухконтурные котлы и водогреющие колонки), которое не имеет герметичной камеры сжигания и дымососа, необходимо обеспечить следующие условия при монтаже и эксплуатации (согласно СНиП В.2.5-20-2001 "Газоснабжения" и Инструкции По монтажу и эксплуатации, которая прилагается к прибору):

- при использовании в помещении герметичных стеклопакетов нужно обеспечить доступ воздуха извне путем установки приточной вентиляции площадью не меньше $0,02 \text{ м}^2$ при общей мощности газопотребляющего оборудования до 30кВт (учитывая газовую плиту) или $0,025 \text{ м}^2$ при мощности более 30кВт;
- суммарная длина горизонтального участка газоотводящего трубопровода не должна превышать 3 м в новых домах и 6 м в старых домах;
- наклон трубы должен составлять не меньше 0,01 в сторону газопотребляющего прибора, допускается устраивать не больше трех поворотов трубы с радиусом поворота не меньше диаметра трубы;
- запрещается закрывать каналы естественной вытяжной вентиляции в помещении, где установлен газовый прибор;
- запрещается устанавливать принудительную вытяжную вентиляцию в помещении, где установлен газовый прибор;
- запрещается зауживать сечение трубы, которое соединяет прибор с дымоходным каналом;
- длина газоотводящего патрубка соединительной трубы дымохода от низа патрубка газового прибора до оси горизонтального участка трубы должна быть не меньше 0,5 м.

ВНИМАНИЕ

При появлении запаха уходящих газов:

- Выключить прибор
- Открыть двери и окна
- Сообщить в специализированное предприятие

Настройка, изменения

- Регулировка и изменения в приборе могут производиться только специализированным предприятием.
- Вентиляционные отверстия в дверях и окнах не должны быть закрыты или уменьшены.
- При последующей установке герметичных окон должен быть обеспечен доступ воздуха
- Газоотводящие элементы не должны изменяться

Взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества

- Не хранить и не использовать легковоспламеняющиеся материалы (бумагу, краски, и т.д.) вблизи прибора.

Обслуживание

- Пользователь обязан подвергать систему систематическому техническому обслуживанию, чтобы обеспечить надежную и безопасную работу прибора.
- Необходимо ежегодное техническое обслуживание прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

Страница

1	Общие данные	2
2	Описание устройства	2
2.1	Оснащение	2
2.2	Монтажные принадлежности	2
2.3	Расшифровка обозначения типа	2
2.4	Габариты	3
2.5	Габариты	4
2.6	Конструктивное исполнение	5
2.7	Электрическая схема	6
3	Технические данные	7
4	Предписания	7
5	Место монтажа	8
6	Монтаж	8
7	Регулировка устройства	9
7.1	Регулировка газа	9
7.2	Регулировка по давлению в форсунке	9
7.3	Объемный метод	10
8	Переналадка на другой вид газа	10
9	Порядок пользования	10
10	Техническое обслуживание	12
11	Регулировочные данные	13
12	Расход газа	13

1 Общие данные

Тип прибора	WR 275/350/400
Категория	II ₂ HL3
Исполнение	Присоединение к дымоходу

2 Описание устройства

Колонки газовые водогрейные, с регулятором протока, для присоединения к дымоходу. Кожух с эмалевым покрытием белого цвета. Постоянное управление расходом газа обеспечивает автоматическое регулирование теплопроизводительности. Колонка пригодна как для работы при малом, так и при большом отборе воды. Особенно удобна при работе с термостатными и однорукоятными смесителями. Возможна работа при низком давлении воды.

2.1 Оснащение

- Полная защита с термоэлектрическим контролем пламени, контролем уходящих газов и ограничителем температуры
- Пьезозапальник или зажигание на батарейках
- Автоматическое регулирование мощности
- Контроль протока

2.2 Монтажные принадлежности (прайслист)

- Угловой газовый кран
- Запорный вентиль хол. воды с отводом для присоединения горячей воды
- Вентили холодной и горячей воды

2.3 Расшифровка обозначений типа

WR275-1 3	K	D V	1	P B	23 31	S...
WR350-1 3	K	D V	1	P B	23 31	S...
WR400-1 3	K	D V	1	P B	23 31	S...

W	Колонка газовая водогрейная
R	Автоматическое регулирование
275	Обозначение мощности 17,4 кВт, или 275 ккал/мин
350	Обозначение мощности 24,4 кВт, или 350 ккал/мин
400	Обозначение мощности 27,9 кВт, или 400 ккал/мин
1	Шифр исполнения
3	Шифр исполнения
K	Подсоединение к дымоходу
D	Дроссель
V	Соединительная деталь
1	Дистанционный водоотбор (без возможности переоборудования на непосредственный водоотбор)
P	Пьезозапальник
B	Зажигание на батарейках
23	Обозначение природного газа "Н"
31	Обозначение сжиженного газа
S5795	Со встроенным контролем тяги

2.5 Габариты




Рис. 3

- | | | | |
|---|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 1 | Корпус. | 9 | Винт. |
| 4 | Присоединение газа | 10 | Регулятор расхода воды. |
| 5 | Присоединение горячей воды R 1/2" | 12 | Теплообменник. |
| 6 | Присоединение холодной воды R 1/2" | 13 | Регулятор тяги. |
| 7 | Газовая арматура. | 14 | Электронный блок розжига |
| 8 | Водяная арматура. | 96 | Микропереключатель. |
| | | 116/1 | Гнездо для батареек. |

Габариты	A	B	C	D	E	F	G природный газ
WR 275	360	680	636	110	665	474	R 3/4"
WR 350	400	755	708	130	740	512	R 3/4"
WR 400	460	755	708	130	740	512	R 3/4"

2.6 Конструктивное исполнение

Схемы колонок с дистанционным отбором и возможностью перестановки на прямой и дистанционный отбор:

Пьезозажигание:




Рис 4

Электрозажигание




Рис 5

4	Блок управления	31	Регулятор потока	51	Электрод зажигания
10	Регулятор расхода воды	34	Разгрузочный клапан	52	Термоэлемент
14	Газовая трубка запальника	35	Труба подвода газа	53	Запальная горелка
15	Регулирующий клапан	36	Винт-заглушка	54	Высоковольтный кабель запальника
16	Пружина клапана	37	Измерительный штуцер	55	Теплообменник
17	Газовый клапан	38	Мембрана (вода)	99	Температурный контроль тяги
20	Главный газовый клапан	38/1	Мембрана (вода)	96	Микропереключатель
20/1	Главн. газовый клапан	38/2	Мембрана (газ)	100	Корректировочный винт мин. расхода воды
21	Стержень клапана запальника	39	Вентури	114	Мембранный клапан
22	Кнопка запальника	40	Клапан плавного розжига	115	Выравнивающий клапан
23	Главный выключатель	41	Магнитный клапан	116	Блок батареек
24	Пьезозапальник	42	Газовый фильтр	119	Ограничитель температуры
27	Вентиль холодной воды	43	Газовый клапан запальника	125	Выключатель
28	Трубопровод горячей воды	44	Фильтр запальника		
29	Трубопровод холодной воды	46	Регулировочный винт		
30	Штуцер горячей воды	47	Измерительный штуцер		
		49	Инжекторная форсунка		

2.7 Электрическая схема




Рис. 6

4 Электронный блок
управления

43 Газовый клапан
запальника

51 Электрод запальника

52 Электрод ионизационный

96 Микропереключатель

99 Датчик контроля тяги

114 Мембранный клапан

115 Выравнивающий клапан

116 Батарейки 2x1,5 В

119 Ограничитель температуры

121 Светодиод

125 Выключатель

3 Технические данные

Тепловая мощность		WR275	WR350	WR400
Ном. Теплопроизводительность (диапазон регулирования)	кВт	7,0 – 19,2	7,0 - 24,4	7,0 - 27,9
Ном. тепловая нагрузка	кВт	21,8	27,9	32,1
Мин. давление газа				
Природный Н	мбар	13	13	13
Сжиженный	мбар	50	50	50
Потребление газа				
Природный Н ($H_{ув} = 9,5 \text{ кВтч/м}^3$)	м ³ /ч	2,1	2,8	3,4
Сжиженный ($H_{ув} = 12,8 \text{ кВтч/кг}$)	кг/ч	1,6	2,1	2,5
Вода				
Мин. давление при регуляторе расхода в левом положении:				
Расход				
4 л/мин	бар	0,2	0,2	0,2
11 л/мин	бар	0,6	-	-
14 л/мин	бар	-	1,0	-
16 л/мин	бар	-	-	1,3
в правом положении:				
Расход				
2,0 л/мин	бар	0,1	0,1	0,1
5,5 л/мин	бар	0,25	-	-
7,0 л/мин	бар	-	0,35	-
8,0 л/мин	бар	-	-	0,5
Макс. давление воды	бар	12	12	12
Темп. нагрева 60°C в положении «горячая вода»	л/мин	2 – 5,5	2 - 7	2 - 8
Темп. нагрева 35°C в положении «теплая вода»	л/мин	4 – 11	4 - 14	4 - 16
Отходящие газы				
Требуемая тяга	мбар	0.015	0.015	0.015
Массовый поток	кг/час	43	58	72
Температура	°C	160	170	180

Обозначение типа дополняется цифрами, обозначающими вид газа, согласно документу G 260.

Обозначение	Диапазон индекса Вобба, кВтч	Виды газов
23	12,8 - 15,7	То же, группы Н
31	22,6 - 25,6	Сжиженные пропан и бутан

4 Предписания

Для установки колонки следует получить разрешение предприятия газоснабжения. Установка, подключение к газовой сети и к дымоходу

могут производиться только монтажной организацией, имеющей лицензию. Следует также соблюдать предписания местного предприятия водоснабжения и строительные нормы и правила.

5 Место монтажа

Место установки

Колонку монтировать вблизи дымохода, в теплом помещении, обеспечив доступ воздуха для горения.

Воздух

Для исключения коррозии воздух должен быть свободен от агрессивных веществ, галогеноуглеводородов с хлором и фтором. Такие содержатся в растворителях, красках, клеях, аэрозольных препаратах и бытовых моющих средствах. Если в будущем будут установлены герметизированные оконные рамы, следует обеспечить доступ воздуха для горения.

Температура поверхностей колонки, кроме трубы для уходящих газов, не превышает 85 °С, поэтому нет необходимости в особых мерах защиты горючих строительных материалов.

Для удобства обслуживания следует соблюдать расстояния от стен, включая мебель, указанные на рис. 7.

6 Монтаж

Снятие кожуха

Потянуть на себя и снять рукоятку регулятора расхода 10 и вывинтить резьбовую гильзу 9. Наклонить кожух на себя и поднять вверх.

Подключение к газовой сети

Обратить внимание на чистоту в трубопроводах. Выбирать сечение согласно нормам. Установить запорную арматуру.

Подключение к водопроводу

Перед монтажом промыть трубопроводы

Выбирать сечения по нормам и в соответствии с давлением в сети. При использовании пластмассовых труб - предусмотреть проставки из стальных труб по 1,5 м на горячей и холодной воде. Вход холодной воды справа - обратить внимание на фильтр. Отбор горячей воды слева. Следует избегать сужений в трубопроводах. Чтобы избежать засорения водяной арматуры и теплообменника колонки при использовании воды с твердыми частицами, устанавливать предварительный фильтр.

Крепление колонки

Установить прилагаемые кронштейны на стену. Присоединить колонку, используя монтажные принадлежности по спецификации. Для колонки с электророзжигом вставить две батарейки по 1,5 В.




Рис. 7

Уходящие газы

Положить трубу плотно и с уклоном согласно правил.

Проверка герметичности

Установить кожух и рукоятки. Повернуть регулятор расхода 10 влево до упора и на короткое время открыть все точки отбора воды, чтобы выпустить воздух из разводки. Открыть газовый и водяной вентиль. Проверить, нет ли течи по воде и газу. Запустить колонку по инструкции и проверить систему отвода газов.

Проверка контроля тяги

Приподнять трубу уходящих газов и закрыть выходной штуцер жестяной пластиной. Запустить колонку и, переведя регулятор протока воды в крайнее правое положение, обеспечить такой отбор воды, чтобы она работала на номинальной мощности. В этом режиме через 1 - 2 мин должно произойти отключение, в зависимости от нагрузки и температуры. Удалить пластину, поставить трубу на место. После того, как биметаллический контакт охладится, можно вновь запустить колонку.

Регулировка

По воде регулировка не требуется. Регулировка по газу - см. стр. 9 (рис. 8-10)

Настройка микропереключателя (для электророзжига)

Если прибор не включается:

- Закрывать холодную воду;
- Удалить крышку под микропереключателем;
- Выкрутить винт до момента, когда сработает запальник.

- Закручивать винт до тех пор, пока запальник отключится;
- В целях безопасности повернуть винт еще на полтора оборота;
- Закрывать крышку

7 Регулировка устройства

Указание:

Следует проверить, соответствует ли указанный на шильдике колонки вид газа тому, что поставляется местным газовым предприятием. В случае несовпадения необходимо отрегулировать колонку. Номинальную тепловую нагрузку следует установить по методике давления в форсунке либо объемным методом. Для обеих методик необходим дифманометр.

7.1 Регулировка газа

Методика давления в форсунке требует меньше времени, поэтому предпочтительна.

Природный газ:

Устройства, рассчитанные на работу на природном газе группы Н, отрегулированы и пломбированы на индекс Вобба 15 кВтч/м^3 , или 12900 ккал/м^3 и на давление в сети 13 мбар. Проверить работу устройства и при необходимости отрегулировать согласно разделу «Наладка по давлению в форсунке».

7.2 Регулировка по давлению в форсунке

Запросить у газового предприятия индекс Вобба W_0 , и рабочую теплотворную способность $H_{ув}$.

- 1.1 Выкрутить винт D и подсоединить дифманометр. Открыть газовый кран.
- 1.2 Запустить колонку по инструкции. Регулятор мощности должен быть в правом до упора положении.
- 1.3 Снять крышку регулировочного винта E и произвести регулировку винтом E по таблице 11.
- 1.4 Закрывать газовый кран, снять дифманометр и затянуть винт.
- 1.5 Отвернуть винт A и присоединить дифманометр.
- 1.6 Открыть газовый кран и запустить колонку.
- 1.7 Необходимое давление газа на входе:
Природный газ 10 - 18 мбар,
или 100 - 180 мм в.ст.
Сжиженный газ 30-50 мбар,
или 500 мм в.ст.
- 1.8 Если давление лежит ниже 10 мбар, то следует производить регулировку на 85% номинальной тепловой нагрузки. При давлении ниже 8 мбар эксплуатировать

колонку нельзя. Необходимо устранить причину либо сообщить газовому хозяйству.

- 1.9 Произвести проверку регулировки по газовому счетчику либо оценкой вида пламени.
- 1.10 Закрывать газовый кран, снять дифманометр и затянуть винт A.
- 1.11 Надеть на винт E крышку и опломбировать.
- 1.12 Проверить, нет ли утечки газа.

Рис. 8




Рис. 9





Рис. 10



7.3 Объемный метод

Метод применим только в случае уверенности, что при пиковых нагрузках газовое предприятие не добавляет в сеть другой газ.

Запросить индекс Вобба $W_{0,}$ и H_{UB} .

- 2.1 Открыть газовый кран и запустить колонку по инструкции.
- 2.2 Снять крышку регулировочного винта E и отрегулировать расход газа согласно табл. 12 по показаниям счетчика.
- 2.3 Выключить колонку и закрыть газовый кран.
- 2.4 - 2.7 см. пп. 1.5 - 1.8.
- 2.8 Произвести проверку по методике разд. 7.2. либо оценкой вида пламени.
- 2.9 - 2.11 см. пп.1.10 - 1.12.

Регулировка по степени нагрева воды

Новые, а также промытые и не содержащие накипи колонки можно отрегулировать по разнице температур воды на входе и выходе.

- 3.1 Запустить колонку, регулятор мощности и регулятор расхода в крайнем правом положении.
- 3.2 Снять крышку винта E. Измерить температуру холодной воды и отрегулировать расход газа так, чтобы горячая вода была на 55°C теплее холодной.

При регулировке на 85% перепад температур сделать равным 47°C .

- 3.3 Выключить колонку и закрыть газовый кран.
- 3.4 - 3.11 см. пп.1.5 - 1.12

8 Переналадка на другой вид газа

Природный газ - на сжиженный газ

Использовать только фирменный комплект деталей.

- Закрыть газовый кран, снять кожух.
- Снять горелку, отсоединить левую и правую группы и сменить инжекторные форсунки.
- Сменить запальную форсунку согласно табл.11.
- Сменить газовый клапан.
- Перед установкой главной горелки поставить дроссельную шайбу, затем закрепить горелку и запальную трубку.
- Проверить герметичность.
- Сделать изменение в надписи на шильдике либо использовать прилагаемую наклейку.
- При переводе со сжиженного газа на природный действовать в обратном порядке и провести регулировку по разд. 7.2.




Рис. 11


- 47 Измерительный штуцер давления в форсунке
- 49 Инжекторная форсунка
- 50 Горелочная группа правая, левая
- 74 Запальная форсунка
- 80 Коллектор
- 82 Дроссельная шайба

9 Порядок пользования

Пьезозажигание

Включение:

Нажать и удерживать кнопку




Через несколько секунд нажать кнопку запальника

3

Приблизительно через 10 сек. отпустить


Рабочий режим:

Переместить движок до упора




Выключение:

Переместить движок до упора




Электророзжиг

Вставить батарейки, открыть газовый кран и вентиль холодной воды.



Включение и выключение

- Открыть крышку
- Выключатель: 1 = Включить
0 = Выключить




Регулятор температуры:

против часовой
стрелки-
больше воды,
ниже температура



по часовой
стрелке-
меньше воды,
выше температура

Мигающий светодиод сообщает о необходимости замены батареек.



Регулятор температуры:

против часовой
стрелки-
больше воды,
ниже температура



по часовой
стрелке-
меньше воды,
выше температура

Колонка оборудована устройством контроля тяги. Если уходящие газы выходят в помещение, оно выключает колонку.

Если при работе гаснет запальник, либо колонка выключается, **хотя движок не трогали**, контроль тяги выключает колонку.

После этого следует хорошо **проветрить** помещение и через **10 минут включать снова**.

Если отключение повторится, следует вызвать специалиста для проверки колонки и дымохода.

Защита от замерзания

Пользователь должен обеспечить в помещении, где установлен прибор, температуру не ниже +5 °С.

При понижении температуры ниже указанной, пользователь должен отключить газ и слить воду из колонки.

Ввод в эксплуатацию после ремонта газовой части (для электророзжига)

Стравить воздух из газопровода.

Из-за попадания воздуха в газовую часть колонки, может произойти, что, после 30 - 40 сек. постоянной работы запального электрода, запальник не загорится. В этом случае необходимо закрыть кран горячей воды и открыть его вновь. Благодаря этому процесс розжига повторится.

Сбой

Если колонка не включается, надо в первую очередь сменить батарейки. Если колонка не включается и в этом случае, то надо прочистить рассеиватель на кране или душе.

10 Техническое обслуживание

После одно-двухлетней эксплуатации колонку следует проверить, основательно почистить, при необходимости - промыть от накипи.

Обслуживание должен проводить только специалист, имеющий допуск.

Батарейки 1,5 В (Электророзжиг)

Если при открытии крана горячей воды запальник не зажигается или зажигается очень медленно, то необходимо сменить батарейки.

Теплообменник

Очистить газовые каналы теплообменника; проверить, нет ли необходимости удалить накипь внутреннего корпуса и соединительных трубок. Для удаления накипи использовать обычные средства по инструкции изготовителя.

Проверка герметичности: макс. при 20 бар.

При сборке устанавливать новые уплотнения.

Горелка

Снять и промыть, при необходимости - мыльным раствором.

Запальник

(Пьезорозжиг)

Пламя должно полностью омывать термоэлемент. Если пламя мало, прочистить запальник. При безупречном пламени магнитный клапан 41 должен оставаться открытым через 5 сек после запуска. Если в ходе розжига пламя запальника гаснет после отпускания кнопки, то возможен плохой контакт в цепи термотока. Следует подтянуть резьбовые втулки на магните 41 и горелке, возможно - заменить термоэлемент или магнитную вставку.

(Электророзжиг)

Пламя должно полностью омывать термоэлемент. Если пламя мало, прочистить запальник.

Водная арматура

(Пьезорозжиг)

Закрывать водяной вентиль, снять арматуру. Снять крышку, очистить крышку и корпус. Проверить на герметичность разгрузочный клапан, при необходимости очистить. Вывернуть и очистить водоразборные вентили, в случае подтекания заменить уплотнительные кольца либо вентиль в сборе (непосредственного отбора из колонки). Промыть или заменить водяной фильтр. Разобрать и очистить регулятор расхода воды.

(электророзжиг)

- После каждой разборки микропереключатель должен быть вновь отрегулирован;
- Закрывать газовый вентиль и вентиль холодной воды;

- Вынуть батарейки;
- Снять микропереключатель и водяную арматуру;
- Снять крышку водной арматуры, почистить корпус и крышку;
- Прочистить фильтр или заменить его;
- Установить водную арматуру;
- Установить микропереключатель;
- Вставить батарейки;

Настройка микропереключателя (эл. розжиг)

1. Не происходит зажигание при отборе воды.

- Закрывать вентиль холодной воды;
- Удалить нижнюю крышку микропереключателя;
- Открутить регулировочный винт до момента, когда сработает запальный электрод;
- Закрутить на полтора оборота;
- Закрывать крышку;

2. Происходит постоянное зажигание при отсутствии забора воды

- Закрывать вентиль холодной воды;
- Удалить нижнюю крышку микропереключателя;
- Закрутить регулировочный винт до момента, когда запальный электрод отключится;
- Закрутить еще на полтора оборота;
- Закрывать крышку;

При течи сальника:

Разобрать, смазать новое кольцо круглого сечения Унисиликоном L 641 и собрать.

Сменные наборы имеются.

При течи сальника в регуляторе количества воды (электророзжиг):

Снять микропереключатель и заменить регулировочный винт. Установить микропереключатель и отрегулировать его.

Клапан задержки розжига (поз. 40)

Вывернуть клапан и очистить. Шарик внутри клапана должен застревать - проверить встряхиванием. Проверить уплотняющее кольцо, при необходимости заменить. Ввернуть клапан на место, проверить герметичность всех соединений.

Проверка мембранного клапана(114)

(электророзжиг)

- Включить колонку, открыть кран горячей воды;
- Снять зеленый кабель с усилителя газового клапана (115). Горелка тухнет, а запальник продолжает гореть.; Снять красный провод с клапана запальника - после этого должно погаснуть пламя запальника.

- Установить вновь красный провод - запальник горит;

Установить зеленый кабель - горелка горит.

При недостаточной температуре нагрева воды:

Проверить регулировку по разд. 7.2, для колонок на сжиженном газе - проверить давление в измерительном штуцере 47. Очистить газовый фильтр и горелку и проверить разгрузочный клапан. Проверить работу горелки и систему отвода уходящих газов. Проверить рассеиватели душа или крана, при необходимости прочистить.

Проверка газовой арматуры на герметичность (пъезорозжиг)

Задуть запальное пламя и передвинуть движок регулятора в крайнее правое положение. Открыть вентиль отбора горячей воды. Проверить, не выходит ли газ из запальника и основной горелки. В случае утечки - прочистить главный газовый клапан 20 либо клапан запальника 43. Проверить теплопроизводительность по разделу 7. В колонках на сжиженном газе проверить номинальное давление в штуцере 47. Очистить газовый фильтр 42 и горелку.

Проверка работы колонки (пъезорозжиг)

Запустить колонку. Сплошное пламя должно образоваться через прилб. 5 сек. после откры-

вания крана горячей воды. Пламя должно гаснуть прилб. через 1 сек. после закрытия крана. При отклонениях от этих цифр следует проверить работу газового клапана. С водяной стороны возможна и неисправность клапана задержки розжига. Не позднее 45 сек. после угасания пламени запальника должен закрываться магнитный клапан 41. В случае запаздывания проверить запальник по соотв. разделу.

Корректировочный винт

Не поворачивать корректировочный винт 100 (опломбирован)

- В случае необходимости провести корректировку:
- Регулятор расхода воды 10 в крайнее правое положение.
- Открыть вентиль горячей воды.
- Установить отбор воды 3 - 3,5 л/мин.
- Ослабить фиксирующий винт.
- Поворачивать корректировочный винт 100 вправо либо влево, устанавливая температуру нагрева 60 °С.
- Затянуть фиксирующий винт.

Смазочные материалы

По воде: Унисиликон L 641.

По газу: включая горелку: HFt 1v5.

Запасные части

Заказывать по каталогам.

11 Регулировочные данные (табл.)

Вид газа	Индекс Вобба $W_0 = \text{кВтч/м}^3$	Форс. запальника	WR 275				WR 350			WR 400				
			Диам. форс. 12 шт.	Дросс. шайба \varnothing	100 % мбар	85 % мбар	Диам. форс. 14 шт.	Дросс. шайба \varnothing	100 % мбар	85 % мбар	Диам. форс. 18 шт.	Дросс. шайба \varnothing	100 % мбар	85 % мбар
Природ. газ "Н"	15,0	синия	1,30	—	8,9	6,4	1,30	—	10,7	7,7	1,30	—	8,5	6,1
Сжижен. газ	50 мбар	коричневая	0,75	3,6	27,0	19,5	0,76	4,8	28,0	20,0	0,74	—	28,5	20,6

12 Расход газа

в л/мин, в скобках - заводская регулировка для природного газа.

Вид газа	Тепл. спос. $H_{\text{ув}} \text{ кВтч/м}^3$	WR 275		WR 350		WR 400	
		100 %	85 %	100 %	85 %	100 %	85 %
Природный газ	9,4	39	33	49	42	57	48

$H_{\text{ув}}$ Данные в пересчете на 15°С, 1013 мбар, воздух сухой